



防爆合格证附件 I

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF I

证 号
Certificate No. CE18.5112X

产 品 名 称 Name of Product	点型红外火焰探测器
型号及规格 Type of Product	FL500, FL500-H2
防 爆 标 志 Marking	Ex d II C T5 Gb; Ex td A21 IP66/IP67 T100°C
技 术 文 件 Technical Documents	/
图 号 Drawing No.	712900
备 注 Note (s)	本证书备注内容详见附录

此附件为防爆合格证（证号： CE18.5112X ）的附件。

This annex belongs to the certificate of conformity whose number is CE18.5112X

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards currently valid
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给:
Issued to: 梅思安（中国）安全设备有限公司

本证失效日期: 2023-11-16

Date of Expire:

发 证 日 期: 2020-10-12

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量监督检验中心（天津）
（石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心）
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号

CE18. 5112X

Certificate No.

1. 标称电源电压: 24VDC。
2. 环境温度: $-55^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 潜在静电危险, 清洁时, 请用湿布擦拭。
4. 如果需要隔爆接合面尺寸信息, 联系制造商。
5. FL500 点型红外火焰探测器现场接线应经适当认证, 并按适当的电气规范的配线方法安装。
6. 须配装与此产品防爆等级适用的并取得防爆合格证的引入装置。
7. 本产品制造商:
 - a. 名称: General Monitors Inc, 地址: 26776 Simpatica Circle Lake Forest California 92630 US
 - b. 名称: General Monitors(Ireland)Limited location, 地址: Ballybrit Business Park, Galway, Ireland
8. 变更内容:
 - a. 增加新型号 FL500-H2。
 - b. 铭牌聚酯不干胶标签材料已从 Autotex V150 (V6 XE) 更改为 V157 (V67) XE。
 - c. 外壳增加一种粉末涂层。
 - d. 增加一个制造商: General Monitors(Ireland)Limited location。
 - e. 机盖接合面最小螺纹啮合从 8 扣减少到 7 扣。

以下空白

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>