



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE24. 0006X

产品名称

Name of Product

ANN 智能超声波气体泄漏检测仪

型号及规格

Type of Product

OBSERVER-i

防爆标志

Marking

Ex db ia II B+H2 T6 Gb; Ex tb III C T85°C Db

技术文件

Technical Documents

/

图 号

Drawing No.

805701

备 注

Note (s)

本证书备注内容详见附录

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

GB/T 3836.4-2021

GB/T 3836.31-2021

发 给: 梅思安(中国)安全设备有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2029-03-19

Date of Expire:

发 证 日 期: 2024-03-19

Date of Issue:

印章

Seal



主任
Director

韩勇强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE24.0006X
Certificate No.

1. 供电电压:16~36VDC。Um=250Vrms。
2. 外壳防护等级: IP66。
3. 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ 。
4. 如有需要, 请咨询制造商了解隔爆接合面的相关信息。
5. 产品用于爆炸性粉尘环境中, 存在潜在静电危险, 因此不能用于受产生电荷过程、机械摩擦、分离过程、电子发射和气动传输粉尘影响的区域。
6. 潜在静电电荷危险, 清洁设备外壳时仅能用湿布擦拭。
7. 用于连接隔板法兰的 A4-70, M6×1×20 螺栓, 必须以 9Nm 的力矩紧固。
8. 制造商: General Monitors (Ireland) Limited。
9. 生产地址: Ballybrit Business Park, Galway, Ireland。

以下空白

中 海 油 天 津 化 工 研 究 设 计 院 有 限 公 司
(国 家 防 爆 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心 (天 津))
(石 油 和 化 学 工 业 电 气 产 品 防 爆 质 量 监 督 检 验 中 心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116